



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”*

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013*

Wry, dnia 12.09.2013r.

Ident. 271047827  
**URZĄD GMINY**  
ul. Dąbrowszczaków 133  
43-175 WRY  
tel. 032-325-68-00  
fax 032-325-68-09

**Wszyscy Wykonawcy,  
którzy pobrali  
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

ZP.271.16.1.2013

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego pn.:**

***„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”***

W nawiązaniu do nadesłanych przez Wykonawców pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uprzejmie odpowiadam:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w piłkochwytach słupów nośnych z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80 x 80 x 3 mm. Wzdłuż osi jednego boku słup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, który umożliwia mocowanie do każdego z nich bezwzględnej siatki polipropylenowej za pomocą haczyków polipropylenowych. Lakierowany proszkowo na kolor zielony. System piłkochwyty posiada Certyfikat Zgodności wydany przez COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w/w słupów w piłkochwytach. Wg opinii projektanta, jest to zgodne z projektem. Jedynym warunkiem zamiany jest to, aby skrajne słupki piłkochwyty (czyli te 2 sztuki, które są zastrzałem) były 100x100x4 mm.

**2. Pytanie Wykonawcy:**

Zamawiający nie określił jakiego typu lampy LED są brane pod uwagę. Wyczytano informację o ilości 99 sztuk, mocy 39W, IP65 oraz temp. barwy światła 5000K. Prosimy o bardziej szczegółowe informacje.



## PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”*

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013*

### Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowy opis opraw LED znajduje się w opisie technicznym dokumentacji projektowej w części branży elektrycznej. Zaprojektowano oprawy typu LED – COOPER- LED FLOOD 5x CL040 18/18 5000K 39W.

Wykonawcy, którzy **do dnia 12.09.2013r.** pobrali materiały przetargowe dotyczące ww przetargu nieograniczonego ze strony internetowej Zamawiającego [www.wyry.pl](http://www.wyry.pl) proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian.

Z poważaniem

Kopia:  
ZP/aa

WÓJTGMINY  
WYRY  
mgr Barbara Prasol