

**Protokół nr 7/2017**  
**z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego**  
**i Rolnictwa Rady Gminy Wiry**  
**w dniu 24.10.2017 roku**

1. W posiedzeniu Komisji wzięli udział radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
2. Podjęto dyskusję nad przyjęciem proponowanego porządku obrad posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:

1. **Godz. 15<sup>00</sup>** Zbiórka na ul. Bojdoła (parking przy kościele pw. NSPJ w Wyrach).
2. Oględziny budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wiry.
3. Kontynuacja posiedzenia w sali narad Urzędu Gminy Wiry - ul. Główna 133 – posumowanie przeprowadzonej wizji lokalnej.
4. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
7. Zakończenie obrad.

Nie wniesiono zmian w proponowanym porządku obrad

Proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu:

9 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty w głosowaniu:

9 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Komisja udała się z wizją do 5 budynków komunalnych będących w zasobach Gminy Wiry (ul. Bojdoła 2, 4 i 6 oraz ul. Puszkina 19 i 21):

-Budynki do osuszenia na poziomie piwnic – kwalifikują się budynki przy ul. Bojdoła (2, 4 i 6). Zaleca się uchylanie okienek w piwnicy, celem zintensyfikowania przewietrzania piwnic. Strychy w w/w budynkach nadają się do wykonania adaptacji na mieszkanie.

Elewacje nadają się do remontu jednakże celowym byłoby wykonanie powyższego w ramach termomodernizacji.

-Stan elewacji budynków przy ulicy Puszkina (nr 19 i 21) wymaga remontu. Również zaleca się wykonanie powyższego w ramach termomodernizacji. Strychy w w/w budynkach nie nadają się do adaptacji z uwagi na małą wysokość pomieszczeń. Stolarka okienna w budynku przy ul. Puszkina 21 – wymaga wymiany. Komin na wysokości strychu wymaga naprawy w trybie pilnym po uprzednim wykonaniu opinii kominiarskiej.

Zwrócono uwagę na spękany i odpadający gzyms od strony północnej i południowej budynku. Stwarza to niebezpieczeństwo dla zdrowia osób przebywających w pobliżu budynku. Wymaga to pilnej naprawy.

-Komisja proponuje rozpatrzenie możliwości poszerzenia pasa jezdni ul. Ks. Bojdoła od strony zachodniej oraz możliwości adaptacji terenu przy skrzyżowaniu ul. Bojdoła w pobliżu budynku nr 2 i 4 pod parking.

-Pozostałe budynki komunalne będą przedmiotem wizji lokalnej na następnym posiedzeniu komisji.

Komisja wnioskuję o przedstawienie protokołów z okresowych kontroli za okres ostatnich trzech lat dotyczących wszystkich budynków mieszkalnych - komunalnych.

Wniosek Radnego Szulca – ustawić znak zakazu postoju i zatrzymywania się na początku ulicy Głównej boczna (obok sklepu Iśka) w odległości ok. 20 m od skrzyżowania z ul. Główną w stronę południową.

-Komisja zapoznała się z pismem mieszkańca Gostyni w sprawie rozmieszczenia czujników monitorujących jakość powietrza.

Komisja na chwilę obecną stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby montowania powyższych czujników z uwagi na m. in. brak środków finansowych.

-Komisja przyjęła do wiadomości pismo Burmistrza Miasta Łędziny w sprawie wyrażenia poparcia dla zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie zaopatrzenia w wodę i ujednolicenia stawek taryfowych.

Proponowany termin kolejnego posiedzenia Komisji to 7 listopada 2017 godz. 15:30 w Gostyni – budynki komunalne – ciąg dalszy wizji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół:

Przewodniczący Komisji

Mirosław Sikora