Zasilanie YDY 5x10 z rozdzieln i RG

tablicę wykonać w II klasie ochronności

ze wzgledu na przewidzianą rozbudowę tablicy w późniejszych latach tablicę wykonać na minimum 48 miejsc



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
Oznaczenie zacisku									
Opis	**Obwód oświetlenie strona prawa**	**Obwód oświetlenie strona lewa**	**Obwód gniazda sala 1**	**Obwód gniazda sala 2**	**Obwód gniazda WC, kotłownia**	**Obwód gniazda kuchnia 4 gniazda**	**Obwód gniazda kuchnia 2 gniazda, pom. gospodarcze**	**Zasilanie kuchenki**	**Zasilanie piekarnik**
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5, 4, 3x1,5	5, 4, 3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4	5x4
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Typ izolacji kabla									

Budynek klubu SENIOR+
ul. Głowna 99
43-175 Wyry

schemat ideowy

Tablica - R2

Nr. projektu:		C		F	
		B	Michał Botor	E	
Nr. rysunku:	E7	A	Sławomir Kubanek	D	
Data:	**10.04.2018**	Autor:	Jan Botor	Nr. akrusza:	1 / 1